



INDEX	DESCRIPTION	DATE	DESSIN
INDEX DE RÉVISION			

PLANIFICATEUR		
<input type="checkbox"/> ARCHITECTE	<input type="checkbox"/> INGÉNIEUR CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/> INGÉNIEUR SANITAIRE
Aeby Perneger & Associés SA tél: 022 809 66 75 contact: Francesco Ricci, Alan Castoldi Aeby-Perneger@GareSud.cffimmo-projets.ch	T Ingénierie tél: 022 716 08 00 contact: Laurent Fournier Bidoz T-ingenierie@GareSud.cffimmo-projets.ch	V.Zanini, P.Baechli et associés SA tél: 022 344 89 40 contact: Olivier Zanini, Wellington Alvarado Zanini-Baechli@GareSud.cffimmo-projets.ch
<input type="checkbox"/> PAYSAGISTES	<input type="checkbox"/> INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> INGÉNIEUR CHAUFFAGE-VENTILATION
Oxalis Architectes Paysagistes Associés tél: 022 300 58 30 31 contact: Blaise Bourgeois bb@oxalis-landscape.ch	Zanetti Ingénieurs-Conseils tél: 022 92 92 692 contact: Ermano Zanetti, Rudy Turpin Zan-ic@GareSud.cffimmo-projets.ch	RG Riedweg & Gendre SA tél: 022 394 94 94 contact: Daniel Sermondadaz RGSa@GareSud.cffimmo-projets.ch
<input type="checkbox"/> PHYSIQUE DU BÂTIMENT	<input type="checkbox"/> INGÉNIEUR SÉCURITÉ	
Sorane SA tél: 021 694 48 33 contact: Tom Swinnen tom.swinnen@sorane.ch		

LEGENDE	
	réseau eau froide existant
	Nouveau réseau eau froide
	Nouvelle Borne Hydrante
	Borne Hydrante existante
	Bâtiments
	Parking -1
- à conserver :	BH47 BH46
- à déplacer :	BH48
- à mettre hors service :	BH41 BH121 BH120

Nourrice EF n°1 RAIL R11
Diamètre nourrice : Ø 76.1 mm
1158 LU + 2 l/s
Débit total 4.5 l/s

Nourrice EF n°3 NORD N11
Diamètre nourrice : Ø 76.1 mm
1157 LU + 2 l/s
Débit total 4.5 l/s

Nourrice EF n°6 SUD S22
Diamètre nourrice : Ø42 mm
Débit pointe 1.8 l/s
414 LU

Nourrice EF n°2 RAIL R21
Diamètre nourrice : Ø76.1 mm
1230 LU + 3.5 l/s
débit total 6 l/s

Nourrice EF n°4 NORD N21
Diamètre nourrice : Ø76.1 mm
1340 + 3 l/s
Débit total 6 l/s

Nourrice EF n°8 SUD S32
Diamètre nourrice : Ø 35mm
Débit pointe 1.5 l/s
151 LU

Nourrice EF n°5 SUD S11
Diamètre nourrice : Ø42 mm
Débit pointe 1.8 l/s
469 LU

Nourrice Sprinkler
débit 8.5 l/s

HRS HRS Real Estate SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice
DT@GareSud.cffimmo-projets.ch

Quartier des Halles
MORGES GARE SUD
Construction d'un quartier d'habitations et d'activités

CFF Immobilier Développement Ouest
Place de la Gare 1, CP 345, 1001 Lausanne

SBB CFF FFS

TYPE DE PLAN	SCHEMA SANITAIRE
DESCRIPTION	RESEAU EAU POTABLE
PHASE	EXECUTION
NUMERO	QDH-U00-EX-ZBSA-PLPSCH401-A
No DE PROJET (SAP)	2438
DIM A3	FIC QDH-U00-EX-ZBSA-PLPSCH401-A
	DAT 07.03.18
	DES W.A