

Commune : 1110 Morges

 N° parcelle : 1186-1187

 Objet : Avenue St Jean 7 - Projet ASJ
Performance globale (→ joindre le calcul)

 Valeur limite respectée : oui non

 Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
- Intérieures
- Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

 Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

			R	S	A	
Catégorie d'ouvrage : I = habitat collectif	SRE : <u>459.1</u>	m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 Total des surfaces : SRE : 459.1 m² Altitude: 380 m


Exigences

 Agent énergétique pour le chauffage : Chauffage à distance - CAD de la zone Lonay / Préverenges

$$Q_h < Q_{h,li}$$
 Performances globales : 144.9 MJ/m² < 153.6 MJ/m²
Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
- Plans (1:100) avec désignation des éléments
- Justificatif thermique
- Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise Responsable, tél. : Adresse mail : Lieu, date, signature :	Justificatif établi par : <u>ACE'Tech sàrl</u> <u>Champ Franc 1 - 1610 Vuibroye</u> <u>Sylvain Uldry - 021 907 28 51</u> <u>info@ace-tech.ch</u>  <u>Vuibroye, le 12.01.2021</u>	A REMPLIR PAR LA COMMUNE Le justificatif est certifié complet et correct <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	--	--